


Утверждаю:
 16  О.И. Черниенко
 Приложение к паспорту
 доступности объекта
 социальной
 инфраструктуры
 Приказ № 126 от 28.12.2016г.

ПЛАН

адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения

МБОУ ООШ № 16

| № п/п | Выявленные нарушения и замечания | Мероприятия по временному приспособлению объекта (с указанием срока) | Перечень мероприятий по адаптации объекта | Срок исполнения | Стоимость мероприятий в тыс. рублей | Альтернативный способ оказания услуги в случае невозможности адаптации объекта* |
|---|--|--|---|-----------------|-------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| 1. Территория, прилегающая к зданию (участок) | | | | | | |
| 1.1. | Пешеходное покрытие неровное, | - | Написать письма в соответствующие инстанции о решении вопросов по выравниванию поверхности. | 2020 | 20.00 | |
| 2. Вход (входы) в здание | | | | | | |
| 2.1. | Пандус отсутствует. Поручни не установлены | | Строительство пандуса в соответствии с требованиями | 2019 | 100.00 | |

| | | | | | | |
|---|--|--|---|-----------------|--------|--|
| 2.2. | Отсутствует знак доступности на входе. | | Установить знак доступности. | 2019 | 20.00 | |
| 2.3. | Площадка перед входными дверями, тамбур имеет скользкую поверхность, отсутствуют пристенные поручни. | | Установить пристенные поручни. | 2022 | 80.00 | |
| 3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | | | | | | |
| 3.1. | Отсутствует схема движения инвалидов с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН. | | Вывесить схему движения инвалидов с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН. | II кв. 2020г. | 40.00 | |
| 3.2. | Отсутствуют тактильные пиктограммы, обозначающие доступность маршрута, зон безопасности. | | Обозначить тактильными пиктограммами доступность маршрута, зон безопасности. | III кв. 2020 г. | 50.00 | |
| 4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | | | | | | |
| 4.1 | Отсутствуют Информационные обозначения | | Установка информационных обозначений | IV кв. 2020 г. | 10.00 | |
| 5. Санитарногигиенические помещения | | | | | | |
| 5.1. | Специально оборудованные для МГН места отсутствуют. | | Оборудовать универсальную санитарно-бытовую комнату в соответствии с требованиями | 2030 | 800,00 | |

| 6. Система информации на объекте (на всех объектах) | | | | | | |
|--|--|--|---|------|----------|--|
| 6.1. | Отсутствует информационные стенды, голосовое оповещение и усилители звука и другие технологии для МГН. | | Приобрести и установить: информационную стойку; тактильный перекидной стенд; программное обеспечение «Голосовое оповещение» для системы электронной очереди; персональный стереофонический усилитель звука, систему свободного звукового поля | 2025 | 30.00 | |
| 7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | | | | | | |
| 7.1. | Имеются препятствия на пути следования к объекту: неровное дорожное покрытие, отсутствует дорожный знак. | | Написать письма в соответствующие инстанции с приложением фотографии о решении вопросов по ликвидации препятствий на пути МГН | 2022 | 50.00 | |
| 7.2. | Акустические средства информации отсутствуют | | Установить акустические средства информации | 2025 | 80.00 | |
| ИТОГО: | | | | | 1 280,00 | |

Директор МБОУ ООШ № 16



М.И. Черниенко
О.И. Черниенко