

График проветривания кабинетов

Учебный кабинет школы проветриваются во время перемен.

Продолжительность сквозного проветривания определяется погодными

условиями, направлением и скоростью движения ветра, эффективностью

отопительной системы:

- 8.05- 8.3 сквозное проветривание
- 9.15-9.25 проветривание
- 10.10-10.25 проветривание
- 11.05-11.25 сквозное проветривание
- 12.10-12.20 проветривание
- 13.05-13.20 проветривание
- 14.10-14.15 проветривание
- 15.15-15.35 сквозное проветривание

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях"

Наружная температура воздуха	Длительность проветривания	
	В малые перемены	В большие перемены
	4-10	15-25
от +5 до 0 °С	3-7	20-30
от 0 до -5 °С	2-5	15-25
от -5 до -10 °С	1-3	10-15
Ниже -10С	1-1,5	5-10